

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального Директора  
Главный инженер

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»  
(наименование организации)

Целов Э.Л.  
(Ф.И.О.)



## ОТЗЫВ

на выполнение работы по договору на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ системы Релейной защиты и автоматтики по проекту «Расширение Краснодарской ТЭЦ с установкой ПГУ-410» № 10.605.33 от 10 ноября 2010 г.

Работа проведена в соответствии с проектом «Расширение Краснодарской ТЭЦ с установкой ПГУ-410» шифр № 96-ОУП-08-СВМ-18/1 ЗАО «Е-4 СИБКОТЭС». Работы по монтажу цепей вторичной коммутации и наладке выполнены в сроки с ноября 2010г. по апрель 2013 г.

Состав работ:

1. Демонтаж старых, монтаж и наладка новых цепей вторичной коммутации при замене следующих выключателей старой части ОРУ (яч.2 220кВ «АТ1, АТ2», яч.5 220кВ «Тверская», яч.7 220кВ «Восточная», яч.1 110кВ «ХБК2», яч.2 110кВ «С1Т», яч.3 110кВ «ХБК1», яч.4 110кВ «ШСВ», яч.6 110кВ «Блок №1», яч.8 110кВ «С3Т», яч.9 110кВ «Кислородный завод», яч.10 110кВ «С4Т», яч.11 110кВ «ОБД»;
2. Монтаж и наладка цепей вторичной коммутации и устройств РЗА новой части ОРУ (яч.14 220кВ СВ1, яч.15 220кВ СВ2, яч.17 220кВ Витаминкомбинат2, яч.18 220кВ Витаминкомбинат1, яч.21 220кВ ШСВ, яч.22 220кВ ОВ, яч.23 220кВ ТН1с, ТН2с)
3. Монтаж и наладка цепей вторичной коммутации при переводе ВЛ «Яблоновская» со старой части ОРУ на новую;
4. Демонтаж старых, монтаж и наладка цепей вторичной коммутации и устройств РЗА автотрансформаторов АТ1 и АТ2 при переводе на раздельную работу.

По окончании работ выдана исполнительная документация, внесены корректировки в действующие схемы.

При приемке отмечено хорошее качество монтажных и наладочных работ произведенных специалистами ОАО «Сибтехэнерго». Следует отметить, также, согласованную работу персонала Подрядчика и персонала Заказчика, что особенно важно в условиях действующей станции.

Специалистами ОАО «Сибтехэнерго» проведены обучение и инструктаж эксплуатационному персоналу. Составлены и переданы оперативные указания для дежурного персонала.

Зам. Нач. Э.Ц.:

Ю.В.Скопинцев