



ИРКУТСКЭНЕРГО

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ИРКУТСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)**

Сухэ-Батора ул., д. 3, Иркутск, 664025
Телеграфный: 231151 «ФАЗА»
Тел.: (395-2) 790-201. Факс: (395-2) 790-899
E-mail: idkan@irkutskenergo.ru
http://www.irkutskenergo.ru
ОКПО 00105348, ОГРН 1023801003313,
ИНН/КПП 3800000220/997450001



Генеральному директору АО «Сибтехэнерго»
С.Г. Аглиулину

Россия 630032, г. Новосибирск,
ул. Планировочная, д. 18/1

№ _____
На № _____ от _____

О выполненной работе

Уважаемый Салих Габидулович!

Специалистами АО «Сибтехэнерго» в сентябре-октябре 2017 года произведены работы по опробованию инновационной технологии электрохимического воспламенения угольной пыли (системы ЭХТС) на котле ПК-24 ст. №8 ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго» в режиме растопки.

Результатом опробования системы ЭХТС явилось подтверждение возможности воспламенения угольной пыли на котлах типа ПК-24 без использования растопочного топлива - мазута.

Система ЭХТС обеспечивает стабильное и устойчивое воспламенение угольной пыли в начальных и последующих режимах растопки. Обеспечивает стабильное горение факела во всех режимах растопки с отсутствием пульсации и недожога угольной пыли.

За все время проведения работ инженеры АО «Сибтехэнерго» проявили себя как ответственные и добросовестные специалисты, благодаря их слаженной работе и профессионализму все работы на тепломеханическом и электротехническом оборудовании выполнены в полном объеме в соответствии с заключенным договором.

За высокое качество выполненной работы и профессионализм, ПАО «Иркутскэнерго» выражает благодарность специалистам котельного цеха АО «Сибтехэнерго».

Заместитель главного инженера
по теплотехнической части

Р.В. Губанов